



# Zertifikat Certificate

Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 60093368      Blatt *Page*  
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Ausstellungsdatum	<i>Date of Issue</i> (day/mo/yr)
	0001-- 27114864 001	09.04.2014	

Prüfzeichen *Test Mark*      Geprüft nach *Tested acc. to*  
2 PFG 1169/08.07



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

## PV-Cables

Code designation:	PV1-F	11
Cross section:	1,5mm <sup>2</sup> , 2,5mm <sup>2</sup> , 4,0mm <sup>2</sup> , 6,0mm <sup>2</sup> 10,0mm <sup>2</sup> , 16,0mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , 35mm <sup>2</sup>	8
Rated voltage:	0,6/1 kV AC; 1,8 kV DC (Conductor-Conductor, non earthed system, circuit under load)	
Ambient temperature:	-40°C to 90°C	
Max. Conductor temp.:	+120°C (for 20.000 h)	
Material of insulation:	Halogen free cross-linked compound	
Material of sheath:	Halogen free cross-linked compound	
Color of insulation:	White	
Color of sheath:	Black, Red, Blue	

19

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg  
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Sahure Oralalp